




planta 1° piso



REFERENCIAS PREVENCIÓN

| | |
|--|--|
| | GABINETE PARA MANGA DE INCENDIO (LONG 25 M) |
| | MATAFUEGO MANUAL DE POLVO ABC 10KG, 5 KG |
| | TABLERO GENERAL |
| | PELIGRO CHOQUE ELECTRICO |
| | SALIDA DE EMERGENCIA |
| | CARTEL DE SALIDA CON FLECHA |
| | VIA DE ESCAPE FINAL |
| | VIA DE ESCAPE, DIRECCION A SEGUIR |
| | LUZ DE EMERGENCIA INVERTE (todo el edificio queda funcionando) Nota* |
| | UBICACION DE LLAVE DE CORTE DE GAS |
| | ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS |
| | GABINETE PARA CONTINGENCIAS |
| | BOMBAS |
| | TOMA PARA BOMBEROS |
| | COBERTURA DE MANGAS CONTRA INCENDIO |
| | CAÑERIA AEREA 3", 2.5", 2" |
| | BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS |
| | ZONA DE SEGURIDAD |

Nota: si contarse la luz el edificio posee una llave de transferencia automática que asegura la corriente en todas las luminarias con alimentación de un grupo de 25 Kw

OBRA: RELEVAMIENTO EDIFICIO UNIVERSITARIO
 UBICACIÓN: LATERAL SUR, AVDA. ACCESO ESTE N°2245-LAS CAÑAS-GLLÉN.

PROPIETARIO: UNIVERSIDAD JUAN AGUSTIN MAZA

DOMICILIO: LATERAL SUR, AVDA. ACCESO ESTE N°2245-LAS CAÑAS-GLLÉN.

Méd. D. URB. MIRANDA
 INGENIERO EN ARQUITECTURA
 JUAN A. MAZA

FIRMA PROPIETARIO

| Detalle de Sup. Cubierta | |
|------------------------------------|---------------|
| CONSTRUCCION | Sup. Cubierta |
| Edificio N° 1 | 2010,72 |
| Edificio N° 2 | 2300,00 |
| Baños y Bodega | 36,00 |
| Escalera N° 1 - Médica | 112,20 |
| Ampliación Edificio N° 2 - 4° Piso | 219,60 |
| Cables | 29,21 |
| Cables de Intercomunicación | 46,36 |
| Cableado y Sincronizado | 54,42 |
| Laboratorio de Anatomía | 26,59 |
| Cables Control Equipamiento | 11,79 |
| Unidad Práctica Veterinaria | 382,22 |
| Taller de Mantenimiento | 16,80 |
| Ampliación Biblioteca | 425,90 |
| Banquillo Cubierta Total | 927,88 |

Superficie terreno: 11156,29m² Sup. 1° Sector de Incendio: 933,62 m²
 Superficie libre: 9094,36m² Sup. Total Sector de Incendio: 4364 m²
 Superficie cubierta: 5917,80m²

SISTEMA CONTRA INCENDIOS ESCALA: 1:100 2

CROQUIS DE UBICACION: PROYECTO, CALCULO Y DIRECCION TEC.: LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL



P.M.: 84488
 P.M.: 03192/04

VIZACION PREVIA: 02 MAY 2017

DOMICILIO: ALVAREZ CONDRACO 2255 - GLEN
 MAT: 8571 - A

MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN
 DIRECCION DE MANTENIMIENTO
 HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Se realiza la aprobación del Proyecto de Sistema contra Incendio en las condiciones, metas y usos declarados en proyecto. En caso de modificaciones (Ampliación, cambio de diseño, etc.) deberá presentar nueva documentación en los plazos establecidos.

Fecha: 02 MAY 2017 Exp. N° 2690-U-2015-60204