



Planimetria



4º Piso



REFERENCIAS PREVENCIÓN

	GABINETE PARA MANGA DE INCENDIO (LONG 25 M)
	MATAFUEGO MANUAL DE POLVO ABC 10KG, 5 KG
	TABLERO GENERAL
	PELIGRO CHOQUE ELECTRICO
	SEÑAL DE EMERGENCIA
	CARTEL DE SALIDA CON FLECHA
	VIA DE ESCAPE FINAL
	VIA DE ESCAPE, DIRECCION A SEGUIR
	LUZ DE EMERGENCIA INVERTE (todo el edificio queda funcionando) Nota*
	UBICACION DE LLAVE DE CORTE DE GAS
	ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS
	COBERTURA DE MANGAS CONTRA INCENDIO
	BOMBAS
	TOMA PARA BOMBEROS
	COBERTURA DE MANGAS CONTRA INCENDIO
	CAÑERIA AEREA 3", 2.5", 2"
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
	ZONA DE SEGURIDAD

Nota: al cortarse la luz el edificio posee una llave de transferencia automatica que asegura la corriente en todas las luminarias con alimentacion de un grupo de 25 Kw

OBRA: RELEVAMIENTO EDIFICIO UNIVERSITARIO
 UBICACIÓN: LATERAL SUR, AVDA. ACCESO ESTE N°2245-LAS CAÑAS-GLLÉN.

PROPIETARIO: UNIVERSIDAD JUAN AGUSTIN MAZA

DOMICILIO: LATERAL SUR, AVDA. ACCESO ESTE N°2245-LAS CAÑAS-GLLÉN.

Méd. DANIEL MIRANDA
 RECTOR
 UNIV. JUAN A. MAZA
 FIRMA PROPIETARIO

Superficie terreno: 11156.29m²
 Superficie libre: 9064.36m²
 Superficie cubierta: 5917.80m²

Sup. 4º Pº Sector de Incendio: 487 m²
 Sup. Total Sector de Incendio: 4364 m²

Detalle de Sup. Cubierta	
COSNTRUCCION	Sup. Cubierta
Edificio N° 1	2070.72
Edificio N° 2	2520.00
Baños y Botero	36.00
Escalera N° 2 - Metálica	112.00
Ampliación Edificio N° 2 - 4º Piso	219.80
Cariles	29.21
Cariles de Información	46.36
Cabinetes y Depósitos	64.42
Laboratorio de Análisis	26.58
Casilla Control Estacionamiento	11.78
Unidad Judicial y Vestimenta	362.22
Taller de Mantenimiento	62.80
Ampliación Biblioteca	405.90
Superficie Cubierta Total	5917.80

SISTEMA CONTRA INCENDIOS ESCALA: 1:100 4

CROQUIS DE UBICACION:



PROYECTO, CALCULO Y DIRECCION TEC:

DIEGO GAMAS
 LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

DIEGO GAMAS
 Lic. en Higiene y Seguridad Laboral
 Matriculado A 1977 A 923

P.M.: 844.88
 P.M.: 03192/04

VIZACION PREVIA:

02 MAY 2017.

DOMICILIO: ALVAREZ CONDARGO 2255 - GLLÉN
 MAT: 8571 - A

MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN
 DIRECCION DE MANTENIMIENTO
 HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Se realiza la aprobación del Plano de Sistema contra Incendio en las condiciones y usos declarados en proyecto. En caso de modificaciones (Ampliación, cambio de destino, etc.) deberá presentar nueva documentación técnica.

Fecha: Exp. N° 2600-2013

Exp. N° 2600-U-2013-60204